

**小心:**

- ➔ 所用的水的特性不允许偏离水文数据
- ⇨ 不合适的水会损坏冷却系统
- ⇨ 制造商对于不合适的水引起的损失概不承担责任

水文数据

标志	数值
pH 值 (氢离子浓度)	6.5-8.5
电导率	200-1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
碱土金属盐总和	0.5-1.42 mmol/l
水硬度	3-8° dH
硫化物 (S^{2-})	< 0,1 mg/dm^3
氯化物 (CL^-)	< 50 mg/dm^3
硫酸盐 (SO_4^{2-})	< 250 mg/dm^3
硝酸盐 (NO_3^-)	< 25 mg/dm^3

- 注意当地的饮用水值
- ➔ 咨询当地的供水单位

- 不得使用含钙量大的水作为冷却液
- ➔ 冷却液脱钙
- 不要使用蒸馏水
- 不得使用有粘细菌和藻类的生物污染水

